

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДК.ПБ05.В.03506
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668962
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Фирма "Danfoss A/S". Адрес: DK-6430, Nordborg, Дания. Телефон +45 74882222, факс +45 74490949.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Фирма "Danfoss A/S". Адрес: DK-6430, Nordborg, Дания(филиал «Danfoss Poland Sp. z o.o.» Ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Польша). Телефон +45 74882222, факс +45 74490949.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданного сертификат соответствия)

"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ", 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты монтажные Devicell Dry, Devidry FM с огнеупорным теплоизолятором из пенополистирола и верхним алюминиевым листом толщиной 0,8 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
34 4995

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) группа горючести – Г3 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа по токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20; группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ 51032-97

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3925 90 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.
2. Акт оценки состояния производства №4948 от 01.06.13г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт" ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

1. Протокол испытаний №М04535-ТР от 23.07.2013г. Испытательный центр пожарной безопасности(ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.07.2013 по 23.07.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Е.О. Варлаков