

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-US.ПБ57.В.00690
(номер сертификата соответствия)

ТР 0651463
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "Thermon Manufacturing Company".
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 100 Thermon Drive, San Marcos, Texas 78666, USA, США.
Телефон +1 512 754-24-80, факс +1 512 396-36-27.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Thermon Manufacturing Company".
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 100 Thermon Drive, San Marcos, Texas 78666, USA, США.
Телефон +1 512 754-24-80, факс +1 512 396-36-27.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (495)989-12-49; (499)730-69-81, факс (495)641-51-90. ОГРН: 1107746088548.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели нагревательные, не распространяющие горение т.м. DEVI, типов: DEVI-Pipeguard, DEVI-Iceguard с двумя медными жилами, изоляцией из полиолефина и оболочкой из термопластичного флюорополимера (тефлона), экранированные с сечением жилы 1,3 мм. кв., на напряжение 230 В.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 5800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 19, ст. 82, п. п. 2, 8 путем выполнения требований ГОСТ Р 53315-2009, п. 5.2. Предел распространения горения одиночным кабелем - ПРГО-2. ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8516 80 800 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ПИПБ913/10-11 от 19.10.2011г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 153531, Ивановская обл., Ивановский район, п. Лебяжий Луг., ул. Старая Котельная, стр. 1.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), №РОСС RU.216.СДС.11 от 07.09.2011 г. до 07.09.2014 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.10.2011 по 24.10.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

М. Аношин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Вдовин